

聖芳濟各書院

St. Francis of Assisi's College

香港 粉嶺欣盛里一號

1, Yan Shing Lane, Fanling, N.T., Hong Kong

(852) 2677 9709 (school)

(852) 2677 9759 (fax)

E-mail: [principal@sfac.edu.hk](mailto:principal@sfac.edu.hk)

Website: [www.sfac.edu.hk](http://www.sfac.edu.hk)

### 邀請招標書

(請供應商不可在招標書封面上顯示該公司的身份)

學校檔號：Tender/20220916/GA/0050

執事先生：

### 招標

#### 承投新翼地下多用途室冷氣工程

1. 現誠邀 貴公司承投提供隨附的投標附表上所列的物品或服務。倘貴公司不擬接納部分訂貨，請於投標附表上清楚註明。
2. 投標表格必須填妥一式兩份，並放置信封內封密。  
信封面應清楚註明：承投新翼地下多用途室冷氣工程投標書  
投標書應寄往：粉嶺欣盛里一號 聖芳濟各書院，  
並須於 2022 年 10 月 26 日中午十二時前送達上述地址(請提早郵寄投標書，以免因郵遞延誤而未能於截標時間前送達上址。)逾期的投標，概不受理。  
貴公司的投標書有效期為90天，由上述截止報價日期起計。如在該90天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。
3. 中標公司須收到學校訂單後於指定日期內提供標書所列服務，否則中標公司須負責賠償學校從另處採購上述服務的差價。
4. 倘 貴公司未能或不擬報價，亦請盡快把投標書寄回上述地址，並列明不擬報價的原因。
5. 隨函附上以下文件(共2份) 以供參考：  
(1) 投標附表 2 份  
貴公司自行編製的報價表不視作投標附表。
6. 如 貴公司就上述招標項目有任何查詢，請致電26779709與袁偉傑先生聯絡。
7. 投標書由上述截止報價日期起計90天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份投標書，並有權在投標書有效期內，採納某份投標書的全部或部份內容。

聖芳濟各書院 校長

2022年9月26日

## 承投新翼地下多用途室冷氣工程 的投標表格(須填妥一式兩份)

學校名稱： 聖芳濟各書院

---

學校地址： 香港新界粉嶺欣盛里一號

---

學校檔號(由校方填寫)： Tender/20220916/GA/0050

---

截報價/截標日期/時間 二零二二年十月二十六日

(由校方填寫)： 中午十二時正

---

### 第I部分

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的(行程、住宿、交通、膳食安排及其他相關細則/任何圖則及/或規格)，供應投標附表上所列的全部服務。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，均須按照該細則的規定提供服務；投標書由上述截止日期起計90天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的投標書或任何一份投標書，並有權在投標書的有效期內，採納某份投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各項服務均(符合本港及當地的旅遊法規。/不會損壞學校的校舍。/無侵犯任何專利權。)

### 第II部分

再行確定投標書的有效期

有關本投標書的第I部分，現再確定本公司的投標書有效期

由2022年10月26日至2023年1月23日，為90天。

下方簽署人亦同意，投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於投標表格內的預印條文，即不再適用。

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

姓名(請以正楷填寫)：\_\_\_\_\_

簽署人：\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_

(請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

上方簽署人已獲授權，代表：

\_\_\_\_\_公司簽署投標書，該公司在香港

註冊的辦事處地址為\_\_\_\_\_

電話號碼：\_\_\_\_\_

傳真號碼：\_\_\_\_\_

備註：承辦人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會成員、或負責考慮本標書事宜的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益(香港法例第201章<防止賄賂條例>所界定的「利益」)。假如承辦人、其僱員及代理人在履

行本合約時，觸犯〈防止賄賂條例〉所訂明的任何罪行，則學校可取消合約，而承辦人須為學校因此而蒙受的任何損失或損害負上的法律責任。

### 投標附表(須填妥一式兩份)

#### 一、新翼地下多用途室冷氣工程的要求

項目要求	須由供應商填寫	
	回覆	投標時必須附上供證明文件副本
a. 提供服務者屬單一承辦商 請附有效公司註冊證明文件	是 / 否，請註明：	已附 / 沒有
b. 具備小型工程牌照 請附有效證明文件	是 / 否，請註明：	已附 / 沒有
c. 具備電業承辦商註冊證明書 請附有效證明文件	是 / 否，請註明：	已附 / 沒有
d. 承辦商需於投標前到校實地視察現有電力裝置，確保能滿足新冷氣機的要求，而且不致影響現有電力裝置。	不影響現有電力裝置？是 / 否，請註明：	到校實地視察日期：
e. 申請進行小型工程，並按相關法例施工及跟進。	是 / 否，請註明：	-
f. 完工提供 WR1 完工證明	是 / 否，請註明：	-
g. 若貨品或物料非全新、質素欠佳、到校運輸及安裝服務欠佳，校方有權拒絕收貨，並終止工程合約而無須向承辦商支付任何款項。質素/服務欠佳貨品未於本校通知後的 3 個工作天內運走，則視作廢料處理。本校會安排清拆公司清走相關物品，相關費用須由承辦商承擔。	同意 / 否，請註明：	-
h. 若因承辦方疏忽，引致學校或人員造成的損失，承辦方需向學校賠償。	同意 / 否，請註明：	-
i. 施工期於 14/11/2022 至 25/11/2022(12 整日)	同意 / 否，請註明：	-
j. 接受在整個工程完成後，校方於 30 天內以支票付款。	同意 / 否，請註明：	-
k. 五年內曾處理與本校相似的工程案例相片	請註明：	-


公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 二、設備安裝位置

a. 安裝地點：本校G/F多用途室

b. 安裝地點平面圖 - 附有設備安裝位置





c. 參考相片

已有電掣

安裝不應影響原有設備



室外機放在此處屋頂

抽氣扇位置



### 三、供應設備、工程及服務說明

項目一 - 製冷效果和品牌信譽良好的單相變頻淨冷四面出風藏天花式冷氣(每部製冷量最少17,000 Btu/h)共八部。

請填寫供應本校設備之規格：

項目要求	須由供應商填寫
	請註明規格
a. 品牌：	請註明：
b. 型號 (包括室外機)	請註明：
c. 詳細列明產地：	請註明：
d. 冷媒	請註明：
e. 三相/單相供電	請註明：
f. 製冷能力(Btu/h)	請註明：
g. 能源效益 COP(W/W)	請註明：
h. 有線控開關	是 / 否，請註明：
i. 設備為香港行貨	是 / 否，請註明：
j. 室內機身最少1年保用，室外機身最少1年保用。	是 / 否，請註明：
k. 已包括搬運費	是 / 否，請註明：

\*另請附上供應本校藏天花式冷氣產品規格。

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



## 項目二 - 供應及安裝**五部**抽氣扇所需的物料及工程

請填寫供應本校設備之規格：

項目要求	須由供應商填寫
	請註明規格
a. 抽氣扇品牌	請註明：
b. 抽氣扇型號	請註明：
c. 抽氣扇風量	請註明：
d. 抽氣扇最高噪音( dB(A) )	請註明：
e. 抽氣扇為香港行貨	是 / 否，請註明：
f. 抽氣扇保用年期	請註明：
g. 按<安裝地點平面圖>所示之位置安裝 <b>五部</b> 抽氣扇，安裝方法依照品牌原廠安裝程序和用料規格。工序、割窗、物料及運費全包不另收費。	是 / 否，請註明：
h. 使用符合機電工程署電力(線路)規例工作守則內電源線規格同級或以上，安裝所有電源線。全線槽鐵喉安裝加上油漆。	是 / 否，請註明：
i. 線材規格	請註明：

\*請附上供應本校抽氣扇產品規格。

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

項目三 - 安裝「項目一」所有冷氣(共八部)的物料及工程

請填寫供應本校設備之規格：

項目要求	須由供應商填寫
	請註明規格
a. 按<安裝地點平面圖>所示之位置安裝，安裝方法依照品牌原廠安裝程序和用料規格。所有物料不另收費。	是 / 否，請註明：
b. 安裝連面板開關及線控於所示位置，並配一有鎖薄掩門箱。所有冷氣機控制線用 G.I. 喉保護(由室外散熱機至遙控器)	是 / 否，請註明：
c. 曲架掣及急停掣	請註明物料規格：
d. 安裝工程已包括人力、工作台、工具及安裝。所有開孔、繫穩之配件、銅喉、保溫膠、補上油漆、填縫膠、原有位置之物件位置改動、割開拆裝窗花及玻璃、重配玻璃等，工序、物料及運費全包不另收費。	是 / 否，請註明：
e. 雪種喉使用(澳洲卷銅管)連 class'0' 套管。隔熱膠質料及厚度符合機電工程署<建築物能源效益守則> - 室內厚:13mm 採用原廠防 UV 及防火隔熱膠套於室內機部份。室外厚:25mm 採用黑色防火隔熱膠套室外機部份。PVC 去水喉，喉外加防凍腸，新做部份接駁至排水口，直接排放。抽真空、入雪種、調試冷氣機至正常運作。	是 / 否，請註明：
f. 室內外所有喉管安裝、保護的方法	請註明：
g. 安裝電力電纜及電線梳茜連 U 碼及配件	是 / 否
h. 使用符合機電工程署電力(線路)規例工作守則內電源線規格同級或以上，安裝所有電源線。	是 / 否 請註明線材品牌及規格：

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 項目四 - 「電掣房」工程

請填寫供應本校設備之規格：

項目要求	須由供應商填寫
	請註明規格
a. 承辦商需於投標前到校實地視察現有電力裝置，確保能滿足新冷氣機的要求，而且不致影響現有電力裝置。	到校實地視察日期：
b. 所有項目牆身開孔及接駁電源，如有工序及物料全包不另收費。	是 / 否，請註明：

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 項目五 - 安全、工程及法例相關

請填寫供應本校服務之內容：

項目要求	須由供應商填寫
	請註明規格
a. 工程項目於收貨起計算保用 1 年，所有執修工序及物料不另收費。	是 / 否，請註明：
b. 按法例確保施工位置妥善圍封。完工後清潔及清走廢料。	是 / 否，請註明：
c. 所提供的全為合資格的工程人員，並使用高空工作安全設備(如適用)，及已備有效工程保險不少於港幣 1 仟萬(包括勞工保險、第三者及公眾責任保險,需提供有效證明) *於中標後遞交有效證明文件	是 / 否，請註明：
d. 已包括申請進行小型工程的(如需要)文件服務及一切費用，並按相關法例施工及跟進。	是 / 否，請註明：
e. 完工提供 WR1 完工證明不另收費。	是 / 否，請註明：

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

全部項目總價：

須由供應商填寫
<b>項目一至項目五合共(元)</b>

公司印鑑及簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 四、評審程序：

本校將為所有有效的投標書內容進行評審，評審準則以承辦商的經驗、規模、用料和回標價格作考慮。

本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能於指定日期供應投標書上所列服務及貨品，須負責賠償學校從另處採購上述服務及貨品的差價。

承辦商名稱： \_\_\_\_\_

公司印鑑： \_\_\_\_\_

獲授權簽署投標書的代表的姓名及署名：

姓名(請以正楷填寫)： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_